

**Uczestnicy  
postępowania przetargowego**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych – centralna klatka schodowa”

W związku z wpływaniem w/w postępowaniu zapytań, działając na podstawie art. 38 ustęp 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Warszawie, przesyła poniżej treść pytań oraz stosowne do nich wyjaśnienia:

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie prawidłowej ilości trzymaczy elektromagnetycznych, w projekcie branży elektrycznej w centralnej klatce schodowej jest przyjęte 8 sztuk, natomiast w przedmiarze robót tylko 2 sztuki.

Odpowiedź.

Zamawiający ze względu na ograniczone środki finansowe etapuje realizację prac określonych w dokumentacji projektowej. Wpisana ilość (2 sztuki) jest wynikiem świadomej decyzji Zamawiającego..

Pytanie 2.

Prosimy również o potwierdzenie ilości czujek dymu (projekt – 11 szt., natomiast przedmiar – 10 sztuk).

Odpowiedź.

Nastąpiła omyłka ze strony Zamawiającego. Prawidłowa ilość czujek wynosi – 11 sztuk. Zmianę Wykonawca winien uwzględnić w przedmiarze i opracowywanym na jego podstawie kosztorysie ofertowym. W tym zakresie, na podstawie art. 38 ustęp 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ.

Pytanie 3.

W zestawieniu ślusarki drzwiowej w projekcie architektonicznym jest zamieszczony opis trzech ścianek pożarowych, prosimy o udzielenie odpowiedzi, ile ścianek należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź.

Zamawiający ze względu na ograniczone środki finansowe etapuje realizację prac określonych w dokumentacji projektowej. Wpisana ilość (obmiar odpowiadający jednej ściance) jest wynikiem świadomej decyzji Zamawiającego..